



Bureau Prévision

ETARE n° E43157001

COORD DFCI HF20 B2 1

ADRESSE Boulevard du Président Bertrand - 43000 Le Puy en Velay

Type : EP Catégorie : 5 Numéro prévention : E157.0490

Maison d'Arrêt

Effectifs

Surveillants Jour : 13

Surveillants Nuit : 4

Détenus : 30 à 70



1^{er} échelon

2 FPT

1 EPS

1 VSAV

Chef de Groupe

FICHE C.O.S.

LES RISQUES

- Structure du bâtiment ancienne, sans recoupement coupe-feu,
- Chapelle au R+2 – R+3 entièrement en bois, classée (valeur patrimoniale).

CONSIGNES PARTICULIERES

- L'évacuation éventuelle des détenus débute avant l'arrivée des secours, effectuée par les surveillants,
- Les détenus de la zone concernée par le sinistre sont évacués en zone extérieure sécurisée,
- Un surveillant de l'établissement attend les secours à la porte, muni de la deuxième partie du plan ETARE,
- Un responsable reste à disposition du COS,
- Le cas échéant, un surveillant s'équipe avec un ARI pour pouvoir accompagner un binôme SP.

CONDUITES A TENIR

- Prendre contact avec le surveillant à l'entrée du site,
- S'assurer avec le responsable de l'évacuation complète de la zone concernée,
- S'assurer qu'un responsable reste à disposition du COS,
- S'assurer que, le cas échéant, un surveillant s'équipe avec un ARI pour pouvoir accompagner un binôme SP,
- Faire procéder à la coupure des fluides du bâtiment :
 - Gaz : entrée de l'établissement
 - Electricité : RDC – porte au fond du hall d'entrée, à droite
- Faire procéder à l'ouverture des trappes à tuyaux

CAPACITES HYDRAULIQUES

- | | | | |
|------------|--|---------|----------------------|
| • PI n°031 | Angle Av. du Maréchal Foch / R du Président Bertrand | Ø 100mm | 73 m ³ /h |
| • PI n°020 | R. Centrale, à côté du pont SNCF | Ø 100mm | 76 m ³ /h |

Deux traînasses de Ø 65mm situées à droite de l'entrée principale permettant la traversée du mur d'enceinte (voir détail ci-joint).

DIVERS

- Emplacement possible DZ : Stade Causans, à côté du Lycée Professionnel Jean Monnet,
- Emplacement possible PC mobile / Point de Transit : Parking devant l'Immeuble Interconsulaire,
- **Largeur du portail d'entrée : 2,71m**

Portail

Coupure gaz Brides
générale de 65mm

2,71m

Plans de masse

